

德庆县新一轮污水处理基础设施建设全县捆绑 PPP 项目(永丰镇污水处理工程项目) 竣工环境保护验收意见

根据国家《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等法律法规,以及省、市生态环境管理部门对建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的有关要求,2021年8月13日,德庆肇水环保有限责任公司(以下简称“本公司”)在德庆县组织召开德庆县新一轮污水处理基础设施建设全县捆绑 PPP 项目(永丰镇污水处理工程项目)(以下简称“本项目”)竣工环境保护验收会议。参加验收会议单位代表和邀请专家名单附后。验收组查阅了该建设项目的环评影响报告表和生态环境管理部门审批意见,以及《德庆县新一轮污水处理基础设施建设全县捆绑 PPP 项目(永丰镇污水处理工程项目)竣工环境保护验收监测报告表》等材料,现场核查了该建设项目建设和运营和环保措施落实情况,经讨论和评议,形成验收意见如下:

一、工程建设基本情况

永丰镇污水处理工程项目位于德庆县永丰镇南部省道 S265 旁,中心经纬度为:东经 112.118367° E,北纬 23.331974° N。项目占地面积 1698m²。项目建设内容包括污水处理设施及配套管网,设计处理规模为 450m³/d,采用鹏凯塔一体化处理设备,为 AAO 处理工艺,由德庆肇水环保有限责任公司负责运营管理。

二、项目有关环保手续执行情况

德庆县住房和城乡建设局于 2021 年 4 月委托肇庆市环科所环境科技有限公司编制了《德庆县新一轮污水处理基础设施建设全县捆绑 PPP 项目(高良镇、播植镇、回龙镇、马圩镇、武垄镇、新圩镇、永丰镇污水处理工程)(重新报批)建设项目环境影响报告表》,2021 年 4 月 29 日获得肇庆市生态环境局的审批意见(肇环德建(2021)5 号)。永丰镇污水处理厂已获得排污许可证(91441226MA55CQ3068004Y)。

本公司委托广东万纳测试技术有限公司,于 2021 年 7 月 8-9 日连续两天进行建设项目竣工环境保护验收监测工作,技术服务单位肇庆华思达环保安全科技有限公司依据监测结果和项目环境管理检查的情况,编制了验收监测报告表。

三、项目建设变动情况

验收组签名:

孔德彦 陈永强 李林建 李
陈永强 钟可富

四、项目环境保护设施落实情况

(二) 废气。项目产生的废气主要来源于预处理区、污水处理区、污泥处理区等产生的臭气，以无组织形式排放。通过加强厂区绿化，及时清运污泥等措施降低臭气对周边环境的影响。

（四）固体废物。项目产生的固体废弃物主要包括经浓缩后的污泥混合液、栅渣、沉砂、生活垃圾和在线监控废液。项目经浓缩后的污泥混合液运输至高良镇污水处理厂进行压滤处理，压滤后的泥饼交由专业公司外运处置，在线监控废液交由有资质单位处理，栅渣、沉砂和生活垃圾交由环卫部门清运处理。

(五) 其他环境保护措施。项目已编制了突发环境事件应急预案, 配置了有关的应急物资。在项目应急预案编制、整改、评审过程中, 完善了环境风险应急防范措施和应急处置设施, 并建立合理的应急组织机构, 制定应急演练计划。

五、项目环境保护设施调试监测情况

（一）废水。验收监测期间，项目各监测项目排放浓度均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值要求。

(二) 废气。验收监测期间, 项目无组织氨、硫化氢、臭气浓度的厂界浓度及厂内监测点甲烷体积浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 及其 2006 年修改单中的废气排放二级标准要求。

(三) 噪声。验收监测期间, 项目昼、夜间东面厂界噪声满足《工业企业厂

验收组签名:

验收组签名: 孔德孝 陈如 姚如 李冲 林建 胡明

界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中的4类标准限值;南、西、北面厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中的2类标准限值。

(四)固体废物。本项目固体废物的处理符合环评及审批要求。

(五)总量控制。经核算,项目出水中的COD_{Cr}、氨氮实际排放总量满足环评及批复总量控制要求。

六、项目建设对环境的影响情况

本项目落实了环评及批复的环境风险防范措施,建立了环境管理制度。调试期间项目废水、废气、噪声及固体废物等均得到妥善处理,根据验收监测结果,本项目各种污染物均能达标排放。建设及调试期间未收到周边公众投诉,对周边环境均未造成不良影响。

七、验收结论

本项目环保审批手续齐全,落实了项目环评报告表及环评批复提出的各项环保措施,验收监测各项污染物排放均满足环评批复的要求,建立了环境管理制度,符合项目竣工环境保护验收合格条件,通过竣工环保验收。

八、后续工作

(一)加强项目运营管理,确保稳定达标排放。

(二)进一步完善竣工验收监测报告,按照建设单位自主验收的有关要求,完善项目竣工环保验收的其他后续工作。

德庆肇水环保有限责任公司

2021年8月13日

验收组签名:

孔德亮 陈少明 李永强 林增建 李朝
李朝 李朝 李朝 李朝 李朝

德庆县新一轮污水处理基础设施建设全县捆绑 PPP 项目（永丰镇污水处理工程）

竣工环境保护验收小组名单

2021 年 8 月 13 日

姓名	工作单位	身份证号码	职务/职称	联系方式
孔德考	德庆县永丰镇污水处理有限公司	441202199508311510	副主任	13435880124
李三荣	广东肇庆市环境保护局	3412223198308261321	高工	13432455540
林国建	肇庆市环保局	44282119451031001X	高工	13602953999
李阳	肇庆市环保局	430023197310053355	高工	13760012093
蓝洁	广东万利内测试技术有限公司	44122198309250028	经理	13679590565
李阳	中核铀业环境科技有限公司	430301197607104552	经理	13622282570
李阳	中核铀业环境科技有限公司	410324199211267552	技术主管	1319795362
李阳	肇庆市永丰镇污水处理有限公司	431002198409140018	经理	13435852836
李阳	肇庆市永丰镇污水处理有限公司	441202199307290522	助工	18898877431